



제2024-022510-01-1호(1/2)

안전인증서

PARKER HANNIFIN Manufacturing S.r.l
Via Enrico Fermi, 5, 20060, Gessate (MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조의제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Solenoid valve

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

49590*** (Ex db mb IIC T6/T5/T4 Gb) / 24-KA4BO-0457X

인증기준

고용노동부고시 제2021-22호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Via Enrico Fermi, 5, 20060, Gessate (MI), Italy' 에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

- 제품개요: 당 기기는 몰드 방폭 구조의 솔레노이드 코일과 내압 방폭 구조의 연결부로 구성된 솔레노이드 밸브임. (AC, 표준 타입)
- 제품정격: 별첨 참조
- 사용주위온도

모델명	사용주위온도	Thermal fuse
495900**	$-40\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40\text{ }^{\circ}\text{C}(T6), +60\text{ }^{\circ}\text{C}(T5), +80\text{ }^{\circ}\text{C}(T4)$	108 °C
495905**	$-40\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +80\text{ }^{\circ}\text{C}(T4)$	115 °C

3. 인증범위: [별첨] 참조

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 당 기기는 기계적 손상 위험이 낮은 영역에서만 사용할 것.
- 정전기 위험-당 기기는 젖은 천이나, 정전기 방지 제품을 사용하여 청소할 것
- 화염접합면 정보는 제조자에게 문의할 것.
- 커버를 고정하는 나사는 ISO 7048에 따른 Form H, M4x0.7, 길이 20, A2-70 등급 이상일 것.
- 예상단락전류가 1500 A 외부 보호 장치(모델별 정격은 [별첨] 참조)는 안전지역에 할 것.
- 당 기기에 포함된 케이블 글랜드는 5 Nm로 조일 것.(렌치: 21mm)
- 관련 IECEx 인증서(IECEx IMQ 22.0002X issue No.0) 3 페이지 SPECIFIC CONDITIONS OF USE 참조.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

- 본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx IMQ 22.0002X issue No.0)와 함께 사용.
- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2024년 07월 10일

한국산업기술시험원





제2024-022510-01-1호(2/2)

인 증 조 건

[별첨] 제품형식 인증범위 및 정격

모델명	전압 (Vac/Hz)	전류 (mA)	Pn (holding)	Attraction cold	Current fuse (mA)
495900A2	24/50	190	2.5 W	3 W	800
495900A4	48/50	95			400
495900E5	115/50	40			250
495900F4	230/50	20			100
495900K8	115/60	40			250
495900B8	240/60	19			100
495905A2	24/50	550	8 W	9 W	2000
495905A4	48/50	275			1600
495905E5	115/50	115			400
495905F4	230/50	57			250
495905K8	115/60	136			630
495905B8	240/60	65			250