

안전인증서

PARKER HANNIFIN Manufacturing S.r.l
Via Enrico Fermi, 5, 20060, Gessate (MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조의제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Solenoid valve

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

496700**, 496800**(Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C/T130 °C Db) / 24-KA4BO-0464X

인증기준

고용노동부고시 제2021-22호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Via Enrico Fermi, 5, 20060, Gessate (MI), Italy' 에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

- 제품개요: 당 기기는 분진 방폭 구조의 솔레노이드 밸브임. (DC, OFFSHORE 타입)
- 제품정격: 별첨 참조
- 사용주위온도

모델명	사용주위온도	Thermal fuse
496700**, 496700.02**	$-40\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq$ $+35\text{ }^{\circ}\text{C}(T80\text{ }^{\circ}\text{C}), +50\text{ }^{\circ}\text{C}(T95\text{ }^{\circ}\text{C}), +65\text{ }^{\circ}\text{C}(T130\text{ }^{\circ}\text{C})$	108 °C
496800**, 496800.02**	$-40\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +65\text{ }^{\circ}\text{C}(T130\text{ }^{\circ}\text{C})$	115 °C

3. 인증범위: [별첨] 참조

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 당 기기는 기계적 손상 위험이 낮은 영역에서만 사용할 것.
- 정전기 위험-당 기기는 젖은 천이나, 정전기 방지 제품을 사용하여 청소할 것
- 키버를 고정하는 나사는 ISO 7048에 따른 Form H, M4x0.7, 길이 20, A2-70 등급 이상일 것.
- 당 기기에 IP66/67을 만족하는 분진방폭 케이블글랜드를 사용할 것.(M20 x 1.5 or 1/2" NPT)
- 관련 IECEx 인증서(IECEx IMQ 22.0002X issue No.0) 3 페이지 SPECIFIC CONDITIONS OF USE 참조.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

- 본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx IMQ 22.0002X issue No.0)와 함께 사용.
- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2024 년 07 월 10 일

한국산업기술시험원장





제2024-022517-01-1 호(2/2)

인 증 조 건

[별첨] 제품형식 인증범위 및 정격

모델명	전압 (Vdc)	전류 (mA)	Pn(hot)	P(cold) 20°C	Current fuse (mA)
496700C2 496700.02C2	24	250	6 W	7.5 W	800
496700C4 496700.02C4	48	125			400
496700C5 496700.02C5	110	55			250
496800C2 496800.02C2	24	345	8 W	10.5 W	800
496800C4 496800.02C4	48	172			630
496800C5 496800.02C5	110	73			250

